



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 152

FECHA DE SOLICITUD	:	
FECHA DE EMISION	:	Febrero 17 de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	ALCALDIA LOCAL ENGATIVA ASESORIA DE OBRAS
BARRIO	:	JARDIN INFANTIL NACIONAL No. 1
LOCALIDAD	:	ENGATIVA
UBICACION	:	AVENIDA BOYACA No. 64-09
REF. OPÉS	:	387 - DERECHO DE PETICION

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

En el jardín Infantil Nacional se observa en el costado norte un muro en ladrillo tolete prensado de altura 2,50 mts y longitud 30,0 mts aproximadamente. El muro en mención presenta fisuras en el sentido vertical y se observó una inclinación general hacia la urbanización Caracolí, según inspección el muro fue construido en una primera etapa hasta una altura determinada y posteriormente se aumentó su altura. La Urbanización Caracolí no ha construido el respectivo muro divisorio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Se debe reconstruir el muro del Jardín Infantil y construir el muro divisorio de la Urbanización Caracolí.

NOMBRE : JOSE LUIS DAZA
PROFESION : INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. : 2520234527 CND

FIRMA :

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE