

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 667 INFORME DE EMERGENCIA

FECHA DE EMERGENCIA:

30 -06-1999.

HORA DE EMERGENCIA:

4:30 P.M.

REPORTADO POR:

BOMBEROS

LOCALIDAD:

Santafe

BARRIOS:

DIRECCIÓN:

Carrera 7 No. 21-83

Descripción:

El día 30 de Junio de 1999 se presento la caída de fragmentos de piedra que hacían parte del enchape de la fachada del edificio ubicado en la Carrera 7 No. 21-83 en la localidad de Santafe. Este hecho provocó lesiones personales a un transeúnte.

La edificación de cinco pisos, construida con materiales convencionales no tiene problemas de asentamientos, ni se observan problemas estructurales externamente. Sin embargo por el deficiente mantenimiento presenta deterioro externo manifestado por la caída de los elementos constitutivos de la fachada.

Las unidades de Bomberos procedieron a acordonar el área de posible afectación por caída de elementos.

Recomendaciones:

De acuerdo con las observaciones se recomienda:

- 1. Retirar todas los elementos de enchape de la fachada que se encuentran sueltos y con peligro de caer.
- 2. Mejorar las condiciones físicas y dar mantenimiento a la edificación.



DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Consideraciones:

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas y corresponden a una evaluación de acuerdo al conocimiento del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan al alcance de este diagnóstico.

CARLOS ALBERTO CHAVARRO M.

M.P. No. 2520250970 CND

FIRMA:

V°B° COORDINACION ANALISIS DE RIESGOS