



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 674

SOLICITADO POR:

RADICACIÓN No.:

LOCALIDAD :

San Cristóbal

BARRIO:

20 de Julio Urbanización San Luis

DIRECCIÓN :

Calle 25 A Sur Carrera 4 A

FECHA DE VISITA:

Junio de 1999.

Descripción :

Luego de revisar los antecedentes y llevar a cabo visitas técnicas a la Urbanización San Luis, barrio 20 de Julio, Localidad de San Cristóbal se consideró lo siguiente:

Se deben trasladar provisionalmente a las familias cuyas viviendas presentan una afectación grave, tal que se pueda esperar su evolución hacia un fallo estructural o colapso. Las viviendas que presentan tales características se identificaron a partir de las inspecciones técnicas ejecutadas por Ingenieros del Area de Análisis de Riesgos de esta Dirección y se encuentran dentro de la zona de alto riesgo establecida en el estudio de Ingeniería e Hidrosistemas Ltda.

Recomendaciones:

De acuerdo con las observaciones y análisis de los estudios se recomienda:

1. Trasladar temporalmente a las familias de accionantes que residen dentro de la zona de Alto Riesgo, cuyas viviendas corresponden a las siguientes:
Calle 25 A Sur 4A-20 y 4A-24, Calle 25 Sur 4 A-06 y 4 A-30, Calle 24 A Sur 4A-19, 4 A-25, 4 A-29, 4 A-16 y 4 A-28
2. Trasladar temporalmente a las familias no accionantes de las viviendas correspondientes a la Calle 25 Sur 4 A-12 y 4 A-14 y de la Calle 24 A Sur 4



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

A-24. Estas se ubican en la zona de alto riesgo y su vivienda no ofrece completa seguridad de habitabilidad.

3. En todas las viviendas de los accionantes y las del resto de la urbanización se realizará el monitoreo topográfico y estructural, que aportará los datos necesarios para establecer cuales viviendas evolucionan hacia un estado de riesgo para sus habitantes y de esta manera incluirlas en el traslado provisional.

CARLOS ALBERTO CHAVARRO M.

M.P. No. 2520250970 CND

FIRMA: _____

VºBº COORDINACION ANALISIS DE RIESGOS _____