ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. 2993
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Manzana 26 lote 10	**ÁREA:**	72 m²
BARRIO:	Espino III sector	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS 1	PERSONAS 8
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	José Vicente Rodríguez/Martha Lucía Alvarez	**PRIORIDAD:**	1
FECHA DE VISITA:	28 de septiembre de 2006		

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
Fallo de Tutela No. 04-0527 Juzgado 46 Municipal	2004	El predio localizado en la manzana 26 lote 10 fue incluido en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable en prioridad 1 de intervención para la fase II.	1

3. SITUACIÓN ACTUAL

La vivienda corresponde a una construcción de un piso en material de recuperación (madera y lata), piso en tierra y cubierta en zinc. Se presentó desconfinamiento del talud de cimentación del costado este de la vivienda, como consecuencia del lavado del material que lo conformaba debido a la ausencia de un muro de contención y a la demolición del muro medianero de la casa vecina (predio 8) el cual le servía de apoyo a algunos de sus elementos.

06-oct-06

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Cambiar la prioridad 2 a 1 de intervención en el programa de reasentamientos de familias en alto riesgo no mitigable para la Fase II y la evacuación definitiva hasta que culmine el proceso de reasentamiento, a la vivienda localizada en la manzana 26 lote 10 del barrio Espino III sector, habitado por la familia de José Vicente Rodríguez Rodríguez y Martha Lucía Alvarez.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN: INGENIERA MINAS
MATRICULA: 25218101904 CND

NOMBRE: DORIS SUAZA ESPAÑOL
PROFESIÓN: GEÓLOGA – ESP. EVALUACION DE RIESGOS
MATRICULA: 1550 CPG

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.: ING. DIANA RUBIANO
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTES
DIRECTOR