



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No.531**

FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.

FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO :

LOCALIDAD: Engativá

UBICACION: Calle 86 No. 117-55

REF. OPES: 9428674

**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Ambiental.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona III-P geológicamente plana.  
 Zona de suelos blandos, muy compresibles y de baja resistencia.  
 Algunas viviendas ubicadas en la ronda del río.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Investigar condiciones de cimentación y estabilidad de las construcciones vecinas.  
 Ensayo de consolidación obligatorio.

Original Firmado  
 BERNARDO GRAU ARIAS



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CT # 531

CT 536

000002

### CONCEPTO TECNICO OPES

No 303

FECHA:

FECHA VISITA: Junio 5 - 95

BARRIO: El Costijo

LOCALIDAD: Engativá

LOCALIZACION: Calle 86 No. 117-55

REFERENCIA OPES: 9428674

#### CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P.

a) TIPO DE RIESGO: Alto - Entarriamiento ambiental - bo-  
tadero.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona de suelos blandos  
muy compresibles y de baja resistencia

#### RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se debe investigar las condiciones de cimentación y estabilidad de construcciones vecinas - en caso de consolidación obligatoria. Se recomienda no dar servicios a los predios que se encuentran en la zona del río.

NOMBRE: Rafael Santamaría

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No. 2520203395

FIRMA: Rafael Santamaría del P. 88

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**