



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

<b>CONCEPTO TECNICO No.538</b>
<b>FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.</b>
<b>FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.</b>
<b>ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.</b>
<b>BARRIO :</b>
<b>LOCALIDAD:</b>
<b>UBICACION: Transversal 119 N° 142B-01</b>
<b>REF. OPES: 9430646</b>

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Alto por Inundación y Hundimiento.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona III-P. plana.  
Suelos muy blandos y de baja resistencia.  
Zona de altísimo riesgo de inundación y hundimientos.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se recomienda ensayo de consolidación obligatorio.  
Se debe hacer estudio de cimentación y resistencia.

Firmado por  
BERNARDO GRAU ARIAS



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Verificaci3n

CTH 538  
CT 530

000002



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

458

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 245

FECHA: Mayo 26-95  
FECHA VISITA: Mayo 30-95  
BARRIO: Puerto Sol  
LOCALIDAD: Suba  
LOCALIZACION: Trans. 119 No. 14213-01  
REFERENCIA OPES: 9430646

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P

a) TIPO DE RIESGO: Alto - inundaciones, hundimientos

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de terrenos muy blandos, baja resistencia con altísimo riesgo de inundación y hundimientos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe hacer estudio de cimentación y resistencia. Ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael de P. J. G.  
PROFESION: Ing. Civil  
MATRICULA No.: 2520203395  
FIRMA: Rafael Santamaria de P. J. G.



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

