




Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.547
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Calle 151 con Carrera 115.
REF. OPES: 9432537

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Riesgo Medio por Inundación.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona III-P. Suelos blandos y de muy baja resistencia. Zona susceptible de inundación en época de invierno.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Se recomienda ensayo de consolidación obligatorio. Se debe hacer estudio de resistencia y cimentación en construcciones vecinas.



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Aldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 246

FECHA: Mayo 26-95
FECHA VISITA: Mayo 30-95
BARRIO: Puerto Sol
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 151 cra 115
REFERENCIA OPES: 9432537

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P.

a) TIPO DE RIESGO: Medio - inundación época invernal

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona de suelos blandos y muy baja resistencia - posibles inundaciones en época invernal.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES. Se deben hacer estudios de resistencia y cimentación de construcciones nuevas. Ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: *Isabel de Rojas*
PROFESION: *Ingeniero Civil*
MATRICULA No.: *2520203395*
FIRMA: *Isabel Santamaría de Rojas*



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

