Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.564
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Calle 129A Nº 104D-54.
REF. OPES: 9404115

CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Riesgo Medio por Inundación.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona III-P, plana. Puede haber problemas de inundación en época de invierno. Suelos blandos y de baja resistencia.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Se debe exigir ensayo de consolidación.

Original firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS
DIRECTOR
Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Verificación
Isabel-A.R

~~CT 442~~

564
CT 516

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

N.o 237

FECHA: Mayo 23-95
FECHA VISITA: Mayo 25-95
BARRIO: Lagos de Suba
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 129A No. 104D-54
REFERENCIA OPES: 9504/15

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III - P.

a) TIPO DE RIESGO: Medio - posible inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de suelos blandos y baja resistencia, pueden haber posible mas de inundación en época de invierno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe exigir un sayo de consolidación.

NOMBRE: Isabel de Rgz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Isabel Santamaría de Rgz