



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.563
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Carrera 112C N° 142-09.
REF. OPES: 9504026

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona llana, plana. Suelos blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda ensayo de consolidación obligatorio.
--



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Vertical A.R.

000002



CT 523

~~ET 451~~

863.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 284.

FECHA: Mayo 26-95
 FECHA VISITA: Mayo 30-95
 BARRIO: Tibabuyes
 LOCALIDAD: Suba
 LOCALIZACION: Cra 112C No. 142-09
 REFERENCIA OPES: 9504026

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P.

a) TIPO DE RIESGO: Medio - inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de suelos blandos y baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda hacer ensayo de consolidación alélgotrio.

NOMBRE: *Ing. Luis Ángel de los Angeles*
 PROFESION: *Ing. Civil*
 MATRICULA No. *2820703395*
 FIRMA: *Luis Ángel de los Angeles*



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

