



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No.587
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: San Cristobal.
UBICACION: Diag 37 D Sur No. 1F-40
REF. OPES: 9509893

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Ninguno.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona I-M, escarpes fuertes en el flanco oriental. Presencia de servicios públicos básicos en los alrededores.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Evitar las construcciones de cortes muy profundos. Evitar la deforestación.



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





CTNO. 587.

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 17/95 - Junio 5/95
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: San Custobal.
LOCALIZACION: Diag. 37 D Sur # 1F-40.
REFERENCIA OPES: 9509893.

CONTENIDO**1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):****a) TIPO DE RIESGO:**

Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-M, escapes fuertes en el flanco oriental.
Presencia de servicios públicos básicos en los alrededores.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Evitar las construcciones de cortes muy profundos y la deprestación.

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE