



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No.597

FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.

FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO :

LOCALIDAD: Suba.

UBICACION: Carrera 109C N° 143-08.

REF. OPES: 9510917

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, plana.

Vías pavimentadas en un 80% y en buen estado de conservación.

Suelos blandos, compresibles y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de construcción se debe exigir ensayo de consolidación obligatorio.



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Venifra - Isabel

~~CT 429~~

~~CT 511~~ 000002



CT# 597

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No 224

FECHA: Mayo 23/95
FECHA VISITA: Mayo 25/95
BARRIO: Las Flores
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Cra 109 C No. 143-08
REFERENCIA OPES: 9510 917

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P

a) TIPO DE RIESGO: BAJO - Inundación época invernal

b) JUSTIFICACION TECNICA: En su zona suelos blandos, más en buen estado por inundados en un 80%, suelos blandos y compresibles de poca resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier obra de Construcción exigir ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Isabel de Paz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395,
FIRMA: Isabel Santamaria de Paz



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

