Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2002 A

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 23 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB

BARRIO: SANTA FE DE BOSA II

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: Cra 114 Clle 56 Sur

REF: OPES

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación - Costado occidental

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, barrio en desarrollo, nivel freático alto, hacia el costado occidental presenta inundación por aguas lluvias en época invernal

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomiennda hacer filtros con el fin de canalizar aguas lluvias y mitigar el riesgo existente.

Original Firmado
José Fidel Torres
DIRECTOR

2002

Alcaldia Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No.

FECHA: Enero 17-96.
FECHA VISITA: Enero 17-96.
BARRIO: Santa Fe de Bosa III
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Cra 114 Clle 56 Sur.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

TIPO DE RIESGO: ~~Medio~~ inundación costado occidental.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, barrio en desarrollo, nivel freático alto, hacia el costado Occidental presenta inundación por aguas lluvias en época invernal.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda hacer filtros con el fin de canalizar aguas lluvias y mitigar el riesgo existente.

NOMBRE: [illegible]
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: [illegible]