



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1836 A
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 6 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
BARRIO: JERUSALEN SECTOR BELLAVISTA
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION : Cra 46C No 70 - 15
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO BAJO POR DESLIZAMIENTO.
JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda ubicada en zona de pendiente media Posee vías sin pavimentar y erosionadas Cuenta con servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario, Energía y Gas.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Se debe construir drenajes para aguas lluvias.

Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano
 Calle del Sur No. 100 - 101
 Bogotá D.C.

8



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1836

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA Julio 6 de 1996

BARRIO Jerusalem sector Bellavista

LOCALIDAD Ciudad Bolivar

CARRERA Carrera 46C No. 70-51

CONTENIDO

ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda ubicado en zona de pendiente media
posee via sin pavimentar y erosionadas
cuenta con servicios de acueducto, alcantarillado sanitario
energia, gas

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

se debe construir drenajes para aguas lluvias

NOMBRE: Jose Luis Daza T.

PROFESION: Ingeniero Civil

MATRICULA No.: 25202-34527 CNP

FIRMA: