

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. 2103 **A**

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Agosto 15 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	Compensar, Alcaldía Local
BARRIO:	Lucero Bajo Escala II Sector
LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar
UBICACION:	Calle 63 No. 17-12 Sur
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Medio por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Construir sistema de alcantarillado sanitario y pluvial.

JUSTIFICACION TECNICA

Vivienda de una planta en ladrillo, no posee columnas. La vía de acceso es peatonal. Posee servicio de acueducto, energía, no tiene servicio de alcantarillado y se presenta contaminada por basuras. Se encuentra localizada sobre la ladera de la montaña.

Original Firmado Por:
Fernando Guzmán Rodríguez
DIRECTOR (E.)



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

2103-A

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA	Agosto 19 de 1996
FECHA VISITA	Agosto 19 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcaldía Local - Compensar
BARRIO:	Lucero Bajo Escala II sector
LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar
UBICACION:	Calle 63 No. 17-12 sur
REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO:	medio, por deslizamiento
JUSTIFICACION TECNICA:	vivienda de una planta en ladrillo, no posee columnas. La vía de acceso es peatonal. Posee servicio de acueducto, energía, no tiene servicio de alcantarillado y se presenta contaminada por basuras. se encuentra localizada sobre la ladera de la montaña
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:	construir sistema de alcantarillado sanitario y pluvial.
NOMBRE	José Luis Daza T.
PROFESION	Ingeniero civil
MATRICULA N°	25202-34527
FIRMA	



Ciudad para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





288

Torres P.

SANTA FE
DE BOGOTÁ, D. C.
SECRETARIA DE GOBIERNO

Santa Fe de Bogotá D. C., Febrero 21 de 1.996

Doctor:
JOSE FIDEL TORRES
DIRECTOR OPES
Santa Fe de Bogotá D. C.

O.P.E.S
1996 FEB 26 A 9 41

C I A L

Respetado Doctor:

Adjunto al presente me permito remitir el oficio enviado por la señora BLANCA CECILIA UMANA del BARRIO LUCERO BAJO ESCALA II SECTOR BELLAVISTA, CALLE 63 # 17 12 SUR, de la Localidad 19 -Ciudad Bolívar - para que su oficina emita los conceptos y las recomendaciones necesarias. Lo anterior con el fin de presentarlo a COMPENSAR, para la adjudicación del subsidio del vivienda.

Agradezco de antemano su pronta colaboración.

Cordialmente,

Juan Manuel Hernandez
~~JUAN MANUEL HERNANDEZ
ALCALDE LOCALIDAD 19
PRESIDENTE CEE~~

Adjunto lo anunciado

Santafé de Bogotá, 21 de Febrero de 1996

Señor
JUAN MANUEL HERNANDEZ
Alcalde Local de Ciudad Bolívar
Ciudad

Apreciado señor:

Atentamente me dirijo a usted para solicitarle el favor de intervenir ante la O.P.E.S. para que me sea expedido el estado Real de Riesgo del predio ubicado en la calle 63 No. 17-12 Sur Barrio Lucero Bajo Escala 2do sector.

El estado real de riesgo lo necesito para llevarlo a Compensar y me puedan dar el auxilio de vivienda.

Agradezco de antemano la atención que se digne prestar a la presente.

Cordialmente,

BLANCA CECILIA UMANA
C.c. No. 39.794.240 de Tunjuelito (Usme)

Blanca Cecilia Umana
39794240 Tunjuelito

hora 10: A.M.
Febrero 21/96
Dina Aguilar