

CONCEPTO TECNICO No. 2287 A

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Septiembre 26 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: LA PERLA

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Calle 78A sur con Cra 17A

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote ubicado en zona pendiente alta y media el cual presenta en un sector un talud vertical el cual se debe dar tratamiento, perfilando construyendo un muro de gaviones en la parte inferior y se debe destinar para zona verde.

Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas de Acueducto y Alcantarillado para aguas lluvias y negras para mitigar el riesgo.

No se debe construir sobre cárcavas.



2287

CONCEPTO TECNICO No.	
FECHA FECHA VISITA septiembre 23 de 1996 ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local BARRIO: La Perla LOCALIDAD: Ciudad Bolívar UBICACION: Calle 78A sur con Carrero 17A REF OPES:	
CONTENIDO	
TIPO DE RIESGO: medio, por deslizamiento	
JUSTIFICACION TECNICA: Lote ubicado en zona de pendiente alta y media el cual presenta en un sector un talud vertical al cual se le debe dar tratamiento, perfilándolo, construyendo un muro en gaviones en la parte inferior, y se debe destinar para zona verde. Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas	
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: - construir sistemas de acueducto y alcantarillado para aguas lluvias y negras para mitigar el riesgo - no se debe construir sobre las cárcavas	
NOMBRE José Luis Daza T. PROFESION Ingeniero civil MATRICULA N° 25202-34527 CNG FIRMA <i>Jose Luis Daza T.</i>	



Ciudad para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

