



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

000001

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TÉCNICO No. CT-3777

Adendo No. 4 que complementa el Concepto Técnico 3172 de 1999

1. LOCALIZACIÓN

BARRIO : NUEVA COLOMBIA
 LOCALIDAD : CIUDAD BOLÍVAR
 DIRECCIÓN : Diagonal 69D Bis Sur # 18C - 68, Lote No. 43 Manzana No. 20
 PROPIETARIO : ANGELA ANDREA LOZANO NAVARRO
 AREA PRODUCTO : 0.006 Ha
 AREA IMPACTO : 0.006 Ha

2. DESCRIPCIÓN



En el predio correspondiente al Lote No. 43 de la manzana No. 20 se localiza un vivienda en material de recuperación (zinc y madera reutilizada), cimentada sobre el terreno en una estructura palafítica en madera. En la parte posterior de la vivienda se evidencia un deslizamiento local, generado por la falta de un sistema de manejo de aguas lluvias, las cuales contribuyen al deterioro del terreno y en la vivienda.

De acuerdo con el Concepto Técnico No. 3240 del 16 de Diciembre de 1999, para la legalización de barrios, el Lote No. 43 de la Manzana No. 20, del barrio Nueva Colombia de la localidad de Ciudad Bolívar, se encuentra en Alto Riesgo por fenómenos de remoción en masa.

3. CONCLUSIONES

Se recomienda incluir en el Proyecto Reubicación de Familias en Alto Riesgo la vivienda de la señora ANGELA ANDREA LOZANO NAVARRO, Prioridad 1.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE	: JUAN PABLO GAONA GÓMEZ	
PROFESIÓN	: Ingeniero Civil	
MATRÍCULA	: 25202 - 68121 CND	
		
		Vo.Bo. Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ Coordinador Área Análisis de Riesgos

