



Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCEPTO TÉCNICO No. CT-3907


Adendo No. 1 que complementa el Concepto Técnico 2662 de 1997

1. LOCALIZACIÓN

BARRIO : LAS CRUCES
LOCALIDAD : SANTA FE
DIRECCIÓN : Calle 1 B No. 5 A - 68
PROPIETARIO : PRISCILA QUEVEDO DE AGUDELO

El presente documento aclara el Concepto Técnico No. 2662 de 1997 mediante el cual se incluyó el predio de la Calle 1 B No. 5 A - 68 a nombre de la señora Priscila Quevedo en el proyecto de reubicación.

En visita técnica realizada el día 29 de agosto de 2003 al barrio Las Cruces se observó que el predio de la Calle 1 B # 5 A - 68, está localizado en una zona de pendiente baja.



De acuerdo con el estudio de "Zonificación por inestabilidad del terreno para diferentes localidades de Bogotá" el predio se encuentra en zona de Amenaza Media por fenómenos de remoción en masa.

En el sector no se evidencian fenómenos de remoción en masa que puedan afectar el predio.

La vivienda presenta grietas verticales asociadas a deficiencias constructivas.

Teniendo en cuenta que la afectación de la vivienda corresponde a un problema estructural se recomienda excluir a la señora QUEVEDO del proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo No Mitigable.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : JUAN PABLO GAONA GÓMEZ
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ
Coordinador Técnico

